

Planta Baixa Subsolo

Área: 708,34m²

Área Total: 2.892,01m²



EXTINTOR FIXADO NA PAREDE
COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE

SEM ESCALA



EXTINTOR FIXADO NA PAREDE COM
SINALIZAÇÃO DE PAREDE E MARCAÇÃO DE PISO

SEM ESCALA



OBS.:
QUANDO INSTALADOS EM COLUNAS, PINTAR SOBRE OS EXTINTORES, COM FAIXA VERMELHA DE 20cm A 30cm E BORDAS DE 5cm EM AMARELO, A LETRA "E" NA COR PRETA EM TODAS AS FACES.

DETALHE DE EXTINTOR DE COLUNA

SEM ESCALA

ASSINATURAS

EMERSON ANTUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 003.585.399-94
emerson.antunes@gaspar.sc.gov.br

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 108.714-9 CPF: 050.145.379-28
ricardo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO:
CONSTRUÇÃO

ART Nº:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

REVISÃO
00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

OBRA:
CRECHE CENTRAL

PROJETO: PPCI

ENDEREÇO: Rua Luiz Franzoi, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442

ESCALA: 1/75

CONTEÚDO:
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
PAVIMENTO SUB-SOLO

PRANCHA: PI08

Nº DE PRANCHAS: 22

DATA: SET/2021