NOTA 01:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÔRMAS EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PEÇAS

NOTA 02:
UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA O RADIER E FCK 25MPa PARA OS DEMAIS ELEMENTOS), OS EXECUTORES DESTA OBRA DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DEFINIDOS EM PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM NORMAS TÉCNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120

NOTA 03:
QUANTO A DESFÔRMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ SER RESPEITADA OS PERIODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT.

NOTA 04:
ESSAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERÃO PARA TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA OBRA, DEVERÃO SER CUMPRIDAS A RISCA.

NOTA 05:
HAVENDO DISCREPÂNCIA ENTRE AS COTAS E A ESCALA INDICADA, DEVERÁ SER PRIORIZADO O VALOR INDICADO PELA COTA.


P1 15x55
P2 15x55
P3 15x55
P4 15x55
P5 15x55
P6 15x55
P7 15x55
P8 15x55
P9 35x35
P10 25x40
P11 25x40
P12(MORRE) 30x30
P13 25x50
P14 20x40
P15 25x40
P16 25x40
P17 35x35
P18 15x30
P19 15x30
P20 20x50
P21 15x30
P22 15x55
P23 35x35
P24 30x35
P25 30x35
P26 30x30
P27 30x35
P28 30x30
P29 35x35
P30 35x35
P31 30x35
P32 30x35
P33 20x40
P34 15x40
P35 15x40
P36 30x30
P37 30x35
P38 30x30
P39 35x35
P40 15x40
P41 35x35
P42 25x40
P43 25x40
P44(MORRE) 30x30
P45 20x40
P46 20x40
P47 25x40
P48 25x40
P49 35x35
P50 15x55
P51 15x55
P52 15x55
P53 15x55
P55 15x55
P56 15x55
P57 15x55
P58 15x55
P59 15x55
P60 15x55
V1 15x50
V2 15x50
V3 15x50
V4
V5 15x50
V6
V7 20x50
V8 20x50
V9 15x30
V10 15x50
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18 20x50
V19
V20 15x50
V21 15x50
V22 20x50
V23 15x50
V24 15x50
V25 15x50
V26 15x50
V27 20x50
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L27
L28
L29
L30
L31
L33
L34
L35
L36
L38
L39
L40
L41
L42
E=17,64cm
P=28cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fissura
Fissura
Fissura