



1 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/75

- Legenda**
- Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso
  - Interruptor 1 tecla simples c/ acion. exaustor - 1,10m do piso
  - Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso
  - Interruptor 4 teclas simples - 1,10m do piso
  - Interruptor 2 teclas (1 simples + 1 paralelo) - 1,10m do piso
  - Interruptor 1 tecla paralelo - 1,10m do piso
  - Interruptor 2 teclas paralelo - 1,10m do piso
  - 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
  - 2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso
  - 1 tecla simples & 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
  - 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
  - 2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
  - 1 tecla simples c/ acion. exaustor & 1 tomada - 1,10m do piso
  - Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso
  - Tomada média 2P+T a 1,10m do piso
  - Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso
  - Tomada no teto
  - Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
  - Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
  - Caixa de passagem de embutir no piso - alvenaria 300x300x300mm
  - Caixa de passagem de sobrepor no teto - pvc 100x100x80mm
  - Entrada de serviço aérea
  - Ponto 3P+T a 0,30m do piso
  - Iluminação de emergência - bloco autônomo de LED

**NOTAS:**

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELÉTRICISTAS QUE SEGUEREM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;
- OS ELÉTRICISTAS APARENTES (PÁTO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

**REFERÊNCIAS:**

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

**NOTAS:**

- Alteração: NBR 9050/2015;
- 02 JANEIRO/2017 Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da condutiva nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4.
- 01 JULHO/2016 Alteração: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.

Nº DATA DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

<b>FNDE</b> Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		<b>Ministério da Educação</b>	
<b>PROJETO PADRÃO - FNDE</b>			
PROPRIETÁRIO: : Prefeitura Municipal de Gaspar - CDI Gaspar Mirim			
ENDEREÇO: Rua Fernando Krauss			
MUNICÍPIO - UF: Gaspar - SC			
Prefeitura Municipal de Gaspar - PMG			
PROPRIETÁRIO			
RESP. TÉCNICO CREA			
Vivian Maurer Bortolotto A 47733-8			
AUTOR DO PROJETO CAU			
DLFO CREA			
RA			
OBSERVAÇÕES:			
<b>PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1</b>			
<b>PROJETO DE INSTALAÇÕES</b>			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		DISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA 127V-220V ILUMINAÇÃO E TOMADAS PLANTA BAIXA	
REVISÃO R.00 R.01 R.02		ESCALA 1/75 DATA EMISSÃO JANEIRO/2017	
FORMATO F50x1950		FRANCHA 01/02	