



QUADRO RESUMO			
MAQUINA	QUADRO	BTU/h	POTENCIA MAX
AC1--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC2--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC3--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC4--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC5--MULTIUSO	Q0.3	30.000	3.600 W
AC6--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC7--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC8--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC9--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC10--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC11--PREVISÃO*	Q0.3	30.000	3.600 W
AC12--DREÇÃO	Q0.3	9.000	1.400 W
AC13--SECRET.	Q0.3	9.000	1.400 W
AC14--S-PROFES.	Q0.3	22.000	2.800 W

\*ESTE EQUIPAMENTO NÃO FAZ PARTE DO KIT FINANCIADO PELO FNDE.

LEGENDA	
	CA CAIXA DE ARDA E BETA N.º 1
	DRENO DO AR CONDICIONADO
	JOELHO 45
	JOELHO 90 - COLUNA
	UNIDADE EVAPORADORA
	UNIDADE CONDENSADORA
	PREVISÃO PARA UNIDADE EVAPORADORA
	PREVISÃO PARA UNIDADE CONDENSADORA
	TOMADA ALTA A 2,20M DO PISO

- NOTAS:
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E ÁGUAS PLUVIAIS;
  - ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118/2014;
  - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;
  - TODAS AS CAIXAS SÃO EXISTENTES NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS;
  - A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVERÁ SER EMBUTIDA NO PISO DOS PAVIMENTOS;
  - DEVERÁ SER UTILIZADO OS SEGUINTES MATERIAIS:
    - GÁS: TUBO DE COBRE;
    - ELÉTRICA: ELETRODUTO DE PVC E FIOS CONFORME PROJETO;
    - DRENO: TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 A 40MM.
- REFERÊNCIAS:
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
  - PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

02	JANEIRO/ 2017	Atendimento a NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

<b>FNDE</b> <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>		<b>Ministério da Educação</b>	
PROJETO PADRÃO - FNDE			
PROPRIETÁRIO: : Prefeitura Municipal de Gaspar - CDI Gaspar Mirim			
ENDEREÇO: Rua Fernando Krauss			
MUNICÍPIO - UF: Gaspar - SC			
Proprietário Prefeitura Municipal de Gaspar - PMG			
RESP. TÉCNICO		CREA	
Vivian Maurer Bortolotto		A 47733-8	
AUTOR DO PROJETO		CAU	
DLFO		CREA	
		RA	
OBSERVAÇÕES:			
PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1			
PROJETO DE INSTALAÇÕES			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional		LANÇAMENTO DA REDE DE DRENO DO AR CONDICIONADO PLANTA BAIXA	
REVISÃO R.00 R.01 R.02		ESCALA 1/75 DATA EMISSÃO JANEIRO/2017	
FORMATO (1050x640)		PRANCHA 01/01	