

ITEM		QUANT.	TAG	DESCRIÇÃO	COD. FABRICANTE	TENSÃO/FREQ.	CORRENTE	FABRICANTE	COD. SISTEMA
1	3		CALHA1-CALHA2-CALHA3	CALHA PVC CINZA 50x50					
2	2		S31-S32	COMUTADOR MANOELA CURTA, 2 POSIÇÕES FIXAS, 1NA, TIPO XB5-AD21	-	250V	10A	TELEMECANIQUE	06356
3	1		S33	COMUTADOR MANOELA CURTA, 3 POSIÇÕES FIXAS, 2NA, TIPO XB5-AD33	-	250V	10A	TELEMECANIQUE	-
4	1			BLOCO DE CONTATO AUXILIAR, 1NA, TIPOC, ZBE-101	-	-	-	TELEMECANIQUE	06301
5	2		K2-K1	CONTATORES MODULARES CMM18,10	CMM 18,10	220V/50-60Hz	18A	WEG	035502310
6	1		H1	PROTECTOR DE SURTO DPS TRIFASICO			45KA		
7	2			CONJUNTO GRELHA E FILTRO 130MM X 130MM					
8	2		U21-U22	INVERSOR DE FREQUENCIA, TIPOC, ACS 355,0,5 a 8CV	-	380-440V/60Hz	-	ABB	-
9	3		Q5-Q6-Q7	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C /MBW-C2			2A	WEG	
10	2		Q3-Q2	MINIDISJUNTORES TRIPOLARES CURVA C /MBW-C16-3			16A	WEG	
11	1		Q4	MINIDISJUNTORES TRIPOLARES CURVA C /MBW-C32-3			32A	WEG	
12	1		Q1	MINIDISJUNTORES TRIPOLARES CURVA C /MBW-C50-3			50A	WEG	
13	1			QUADRO DE COMANDO 800x600x250mm					
14	2			POSTE FINAL					
15	1		DM1	REGUA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICA 80A					
16	2		A1-A2	RELE MINICASS (FORNECIDO COM AS BOMBAS)					
17	4		R2-R1-R4-R13	RELE ACOPLADOR FINDER TYPE 96.53COM BOBINA 220V				FINDER	
18	1		KT1	PROTECTOR FALTA DE FASE RFW 380 VCA/N			380 VCA, N	WEG	
19	8			CONECTOR DE PASSAGEN SAK 2,5 EN			750VCA	CONEXEL	
20	6			CONECTOR DE PASSAGEN SAK 4,0 EN			750VCA	CONEXEL	
21	10			CONECTOR DE PASSAGEN SAK 16 EN			750VCA	82A	CONEXEL
22	2			BORNE SAK TERRA 4,0mm VDIAM					
23	1		RT1	TERMOSTATO COMPACTO NA 0-90º		220V	5A		
24	3		TRILHO2-TRILHO1	TRILHO DIN 35mm PERFURADO EM AÇO					
			TRILHO3						
25	1		M1	VENTILADOR, 130x130mm, 220V	-	220V/60Hz	-	TASCO	-



REVISÃO

DESCRIÇÃO

DATA

ENGENHEIRO

DESENHISTA

REVISADO

APROVADO

Fernando M.

Diego R.

Fernando M.

Fernando M.

Projeto Elétrico

Painel Comando Elevat.

SAMAE - Gaspar/SC

NÚMERO DO DESENHO:

ER - A

REVISÃO: 0

APROV./CLIENTE

PROJETO NÚMERO:

PÁGINA: 10

ESC. S/E

29032016