DATA DA CRIAÇÃO: 31/03/16

LISTA DE MATERIAIS

HORA : 15:04:00

ITEM	QUANT.	TAG	DESCRIÇÃO	COD. FABRICANTE	TENSÃO/FREQ.	CORRENTE	FABRICANTE	COD. SISTEMA
1	3	CALHA1-CALHA2-CALHA3	CALHA PVC CINZA 50X50					
2	2	S32-S31	COMUTADOR MANOPLA CURTA, 2 POSIÇÕES FIXAS, 1NA, TIPO XB5-AD21	-	250V	10A	TELEMECANIQUE	06356
3	1	S33	COMUTADOR MANOPLA CURTA, 3 POSIÇÕES FIXAS, 2NA, TIPO XB5-AD33	-	250V	10A	TELEMECANIQUE	-
4	1		BLOCO DE CONTATO AUXILIAR, 1NA, TIPO: ZBE-101	-	-	-	TELEMECANIQUE	06301
5	2	K2-K1	CONTATORES MODULARES CWM12.22	CWM 12.22	220V/50-60Hz	12A	WEG	035502602
6	1	H1	PROTETOR DE SURTO DPS TRIFÁSICO			45KA		
7	2		CONJUNTO GRELHA E FILTRO 130MM X 130MM					
8	2	U21-U22	NVERSOR DE FREQUÊNCIA TIPO: ACS 355 0,5 a 5CV	-	380-440V/60Hz	-	ABB	-
9	3	Q7-Q5-Q6	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR CURVA C MBW-C2			2A	WEG	
10	2	Q2-Q3	MINIDISJUNTORES TRIPOLARES CURVA C MBW-C10-3			10A	WEG	
11	1	Q4	MINIDISJUNTORES MONOPOLARES CURVA C MBW-C16			16A	WEG	
12	1	Q1	MINIDISJUNTORES TRIPOLARES CURVA C MBW-C32-3			32A	WEG	
13	1		QUADRO DE COMANDO 800x600x250mm					
14	2		POSTE FINAL					
15	1	DM1	REGUA DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA 80A					
16	2	A1-A2	RELE MINICASS (FORNECIDO COM AS BOMBAS)					
17	4	RL3-RL4-RL2-RL1	RELÉ ACOPLADOR FINDER TYPE 95.63COM BOBINA 220V				FINDER	
18	1	KT1	PROTETOR FALTA DE FASE RFW 380 VCA.N		380 VCA.N		WEG	
19	8		CONECTOR DE PASSAGEN SAK 2,5 EN		750VCA	25A	CONEXEL	
20	8		CONECTOR DE PASSAGEN SAK 4,0 EN		750VCA	26A	CONEXEL	
21	5		CONECTOR DE PASSAGEN SAK 16 EN		750VCA	82A	CONEXEL	
22	3		BORNE SAK TERRA 4,0mm VD/AM					
23	1	RT1	TERMOSTATO COMPACTO NA 0-60º		220V	5A		
24	3	TRILHO2-TRILHO1	TRILHO DIN 35mm PERFURADO EM AÇO					
		TRILHO3						
25	1	M1	VENTILADOR, 130x130mm 220V	-	220V/60Hz	-	TASCO	-

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

ENGENHEIRO	Fernando M.
DESENHISTA	Diego R.
REVISADO	Fernando M.
APROVADO	Fernando M.

DESCRIÇÃO: LISTA DE MATERIAIS

Projeto Elétrico
Painel Comando Elevat.
SAMAE - Gaspar/SC

NÚMERO DO DESENHO: ER - C

REVISÃO: 0

APROV.CLIENTE

PROJETO NÚMERO: 29032016

PÁGINA: 10 DE:10 ESC. S/E