LIGAÇÃO BOCA DE LOBO C/ GRELHA - BLG ESC.1:40



LIGAÇÃO BOCA DE LOBO C/ TAMPA - BLT ESC.1:40



NOTAS:

1 - **DIMENSÕES EM CENTÍMETROS,** EXCETO ONDE INDICADO.

2 - A TAMPA DEVERÁ SER DE CONCRETO ARMADO - FCK 25 Mpa.

3 - ESCAVAR ~ 70 cm AO REDOR DA CAIXA PARA EXECUÇÃO DO MESMO.

4 - OS TUBOS A JUSANTES E A MONTANTES DEVERÃO SER CHUMBADO NO CONCRETO NAS DIREÇÕES E ALTURAS INDICADAS NO PROJETO.

BOCA DE LOBO C/ GRELHA TIPO 1 - BLG

ESC.1:40



RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM. (0mm)	C.TOTAL (m)	PESO+10% (kg)
CA60	5,0	8,16	1,38
PESO TOTAL CA60 1,38		Peso esp. Ø5,0mm = 0,154kg/m	

Volume concreto + 5% Fck 25MPa = 0,028 m3
Área de forma+10% = 0,168 m²
Área de Parede = 2,538 m²
Área de Reboco = 2,098 m²

BOCA DE LOBO C/ TAMPA TIPO - BLT ESC.1:40



ARMADURA

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM. (0mm)	C.TOTAL (m)	PESO+10% (kg)
CA50	6,3	8,48	2,31
CA60	5,0	8,48	1,44
PESO TOTAL CA50 2,31 CA60 1,44		Peso esp.ferro Ø6,3mm = 0,245kg/m Peso esp.ferro Ø5,0mm = 0,154kg/m	

Volume concreto + 5% Fck 25MPa = 0,068 m3
Área de forma+10% = 0,20 m²
Área de Parede = 2,978 m²
Área de Reboco = 2,538 m²

DETALHE DA GRELHA DE F°F°

ESC.1:10 Medidas em centímetros



00	EMISSÃO INICIAL	22/10/2018	Gercio
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 • CENTRO • GASPAR • CEP 89110-000

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**
PROGRAMA: **BADESC CIDADES**
RUA FREI SOLANO - BAIRRO GASPARINHO - GASPAR SC

PROJETO: DRENAGEM
ESCALA: indicada

REFERENCIA:
BOCAS DE LOBO - BLG, BLT
GRELHA F°F°
Planta, Cortes e Detalhes

PRANCHA: CX.02/02

ARQUIVO: V:\planej\Jéren\bairro\Gasparinho\rua Frei Solano
DESENHO: Gercio
DATA: 22/10/2018