



**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SETOR DE ATIVIDADES TÉCNICAS - GASPAR**

ATESTADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que o projeto da edificação abaixo qualificada, atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

Protocolo	0000058147	RE	666676566
Analista	MAYCON LENOIR DE ANDRADE		
Inserido por	MAYCON LENOIR DE ANDRADE		
Responsável Técnico	ORACIDES FELICIO ADRIANO	CREA/CAU	0393049

Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		
CNPJ/CPF	83.102.244/0001-02	CEP	89.110-602
Edificação	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		
Nome Fantasia	MIRANTE - MARCO ZERO	Logradouro	RUA: CORONEL ARISTILIANO RAMOS, Nº435
Cidade	GASPAR	Bairro	CENTRO
Complemento	PRAÇA/MIRANTE PASTA 37	Área Total	298,59(m²)
Ocupação	PÚBLICA	Altura	0.00(m)
Nº Pav. 1	Nº Blocos 1	Risco	LEVE

Observações

- Análise referente a Mirante descoberto de 298,59m²
- RRT nº 8798106 (do piso de vidro de segurança e guarda-corpo com vidro de segurança)
- Na vistoria de guarda-corpo com vidro de segurança, pode ser solicitado laudo ou ensaio de resistência mecânica da fixação do vidro e/ou da fixação do guarda-corpo na estrutura da edificação, sempre que o vistoriador do CBMSC entender necessário, a fim de comprovar as condições de segurança da instalação do guarda-corpo como um todo, que semostrem visivelmente precária.
- Para aceitação do guarda-corpo com vidro de segurança, deve ser apresentado na vistoria laudo de instalação e ART ou RRT de instalação, constando no laudo as seguintes informações mínimas:
 - I - tipo de vidro de segurança utilizado (aramado ou laminado);
 - II - dimensões e espessura da placa de vidro;
 - III - tipo de fixação do vidro (número de lados e/ou pontos, mecânica e/ou química);
 - IV - local da instalação (escada, mezanino, terraço, etc);
 - V - identificação do responsável técnico pela instalação do guarda-corpo com vidro de segurança;
- Pode ser dispensado o laudo de instalação do guarda-corpo com vidro de segurança, à critério do vistoriador do CBMSC, desde que a instalação seja adequada à segurança; devendo ser apresentado apenas ART ou RRT de instalação.
- A fixação e o dimensionamento da espessura do vidro de segurança laminado, utilizado em piso ou passarela, é de competência do responsável técnico pelo seu projeto e/ou execução, devendo ser apresentado a respectiva ART ou RRT.

Quartel de GASPAR, 03/10/2019

Comandante da OBM / Chefe SAT de
GASPAR