



Planta Baixa Subsolo
Escala: 1/75
Área: 708,34m²
Vagas: 23

- Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso
- Interruptor 1 tecla simples c/ acion. exaustor - 1,10m do piso
- Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso
- Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso
- Tomada média 2P+T a 1,10m do piso
- Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso
- Tomada no teto
- Ponto de Ligação de Chuveiro ou Torneira com Aquecedor 5.000W
- Holofote LED 40W
- Arandela (tipo Tartaruga) lâmpada LED 10W
- Lâmpada LED 10W com plafon
- Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

DUTOS ENTERRADOS: CORRUGADOS EM PEAD
Lâmpadas Fio: #1,5mm²
Tomadas Fio: #2,5mm²
Tomadas Cozinha Fio: #4,0mm²
Eletrodutos corrugados Ø25mm

- Lâmpada LED 10W com plafon
25 unidades - pavimento sub-solo
- 30 unidades - pavimento sub-solo
- 30 unidades - pavimento sub-solo
- 03 unidades - pavimento sub-solo
- Interfone 17 unidades
- Câmera 24 unidades
- Sensor Alarme 03 unidades

ASSINATURAS

EMERSON ANTUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 003.585.399-84
emerson.antunes@gaspar.sc.gov.br

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 108.714-9
CPF: 050.145.379-28
ricardo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO: CONSTRUÇÃO

ART Nº: DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

REVISÃO

00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

PROJETO **ELÉTRICO**

OBRA: **CRECHE CENTRAL**

ENDEREÇO: Rua Luz Franco, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442

CONTEÚDO: **PAVIMENTO SUB-SOLO**

ESCALA: **1/75**

FRANCHA: **EL04**

Nº DE PRANCHAS: 14

DATA: SET/2021